

<b>Luvan tunnus</b>	<b>Rakennuspaikan osoite</b>
---------------------	------------------------------

**TEHTÄVIEN MÄÄRITTELY**

IV-työnjohtaja johtaa ilmanvaihtolaitteiston rakentamista.

Tarkastusasiakirjamenettelyssä:

- IV-työnjohtaja** huolehtii siitä, että tarkastukset (= kutsuu tarkastajat paikalle) ja toimenpiteet tehdään asianmukaisissa työvaiheissa ja työmaalla on käytettävissä rakennustyön tarkastusasiakirja.
- Rakennusvaiheen vastuuhenkilö** johtaa rakennusvaiheen tarkastustoimintaa, allekirjoittaa tarkastusasiakirjan yhteenvedon ja tekee ainakin **liha-voitujen työvaiheiden** tarkastusasiakirja-merkinnän IV-asetuksen mukaisesti.
- Työvaiheen tarkastaja** suorittaa työvaiheiden tarkastukset ja tekee niistä merkinnät tarkastusasiakirjaan.

**ASIOITA ENNEN TÖIDEN ALOITUSTA TAI ALOITUSKOKOUKSEN PITÄMISTÄ**

<b>Asia</b>	<b>Pvm ja allekirjoitus</b>
Rakennusvaiheelle on nimetty vastuuhenkilö ja työvaiheiden tarkastajat	
Lopputuloksen kannalta keskeiset asiat on määritetty ja tarkastusasiakirja päivitetty sen mukaiseksi (mallissa vain yleisimmät työvaiheet)	
Merkitty IV-työnjohtajan (jos ei ole koko ajan työmaalla) rakennusvaiheen johtamiseen arvioitut tunnit ja käyntikerrat sekä todettu ne riittäviksi	

**C14: ILMANVAIHTOLAITTEISTO**
**Rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilö:** \_\_\_\_\_

IV-työnjohtajan arvioimat työnjohtotunnit: \_\_\_\_\_ tuntia ja käyntikerrat: \_\_\_\_\_ kertaa

<b>Työvaiheita</b>	<b>Työvaiheen tarkastaja</b>	<b>Pvm ja allekirjoitus</b>
Kanavien asennus ja kannakointi		
Työaikainen suojaus		
Puhdistusluukut		
Kanaviston tiiveys		
Äänenvaimentimet		
Lämmön- ja paloeristeet		
<b>Palopellit</b>	Rakennusvaiheen vastuuhenkilö	
Läpiviennit		
Päätelaitteet		
Raitisilmasäleiköt		
Ulospuhalluslaitteet		
Ilmanvaihtokoneet ja niiden vaatimat huoltotilat		
<b>Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönotto</b>	Rakennusvaiheen vastuuhenkilö	
<b>Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys</b>	Rakennusvaiheen vastuuhenkilö	
<b>Järjestelmän puhtaus ennen mittauksia ja käyttöä</b>	Rakennusvaiheen vastuuhenkilö	
<b>Ilmavirtojen mittaus ja säätö</b>	Rakennusvaiheen vastuuhenkilö	
<b>Ominaissähkötehon määrittäminen</b>	Rakennusvaiheen vastuuhenkilö	
<b>Toimintakokeet</b>	Rakennusvaiheen vastuuhenkilö	
<b>Äänimittaukset</b>	Rakennusvaiheen vastuuhenkilö	

Rakennusvaiheen tarkastusten vastuhenkilö: \_\_\_\_\_

IV-työnjohtajan arvioimat työnjohtotunnit: \_\_\_\_\_ tuntia ja käyntikerrat: \_\_\_\_\_ kertaa

Työvaiheita	Työvaiheen tarkastaja	Pvm ja allekirjoitus
Käyttö- ja huolto-ohje laadittu ja tarkastettu		
Muutossuunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan		

#### LISÄTIETOJA

#### VAKUUTUKSET JA ALLEKIRJOITUKSET

Olemme todennut, että rakennustyö on IV -tekniikan osalta valmis ja loppukatselmus voidaan IV -tekniikan osalta suorittaa.

Paikka ja aika

IV-työnjohtajan allekirjoitus

Rakennusvaiheen vastuhenkilön allekirjoitus

--	--	--