

Vammaisneuvoston ja sen Rakennetaan kaikille -työryhmän lausunto kohteesta Opastesuunnitelma, ulko-opaste kohteessa Toimintakeskus Aarre, Rinnekodintie 9

Lausunto pohjautuu saatuun opastaulun työpiirustukseen pvm 11.1.2021.

Kommentit

- opastetaulun sisällön suunta saapumis- ja katselusuunnan mukaisesti, jolloin katsetta nostamalla saadaan karttaa vastaava kuva hahmotettua.
- yleisvalaistus opastetaulun läheisyydessä oltava hyvä ja itse opastetauluun tulee suunnata riittävä kohdevalo lukutarkkuuden mahdollistamiseksi.
- ulko-opastetaulussa olisi hyvä mainita tarkasti kahden eri rakennuksen toimintasisältö ja sisäänkäyntien numerointien (kirjaimet) käyntitieto.
- oletuksena on kaikkien sisäänkäyntien esteettömyys. Mikäli jokin esitetyistä sisäänkäynneistä on esteellinen, tulee silloin kaikkiin sisäänkäyntien tietoihin saada merkintä esteettömyydestä.
- fontti ja värikontrastit muutoin hyvät, mutta teksti rakennusmerkinnöissä ei erotu riittäväällä kontrastilla (kontrastitestaus <http://www.saavutettavuus.fi/kontrasti.php>).
- 'olet tässä'-merkintäympyrä on yleensä aina kirkkaanpunainen opastetauluissa.
- ovatko kaikki autopaikat tarkoitettuja vieraspaikoiksi tässä opastetaulussa? Jos ei, niin vieraspaikkojen merkitseminen toisi selvyyttä paikoitukseen.
- saattopaikkamerkintä saatava paremmin erottuvaksi ja heti kuvasta hahmottuvaksi.

Espoossa 29.1.2021

Pirkko Kuusela
Puheenjohtaja
Vammaisneuvosto

Hanne Österberg
Puheenjohtaja
Rakennetaan kaikille -työryhmä

Jakelu: Sirkku Wallin, esteettömyysasiantuntija, Rakennusvalvontakeskus

Tiedoksi: Vammaisneuvosto ja Rakennetaan kaikille -työryhmä